


Imoticon Terminals							
+24V	Run	Stop		+10V	Speed ref input	0V	
24V	DI 1	DI 2		10V	AI 1	0V	DI 6



Set parameter P00-14 = 2 for
push button Start/Stop control